



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

15.12.2014 № 587221-13-3-02

На № 1-12 от 08.12.2014

Руководителю группы  
по пожарной автоматике  
ООО «Дальпитерстрой»  
А.В. Шамашову

e-mail: [office@dalpiterstroy.ru](mailto:office@dalpiterstroy.ru)

Уважаемый А.В. Шамашов!

На Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и способом их прокладки, при этом время их работоспособности определяется только при испытаниях по ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».

Заместитель начальника института-  
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов